中南大学 XX 学院 XX 实验室化学品清单

化学品管理员：_____ 联系电话：_____ 制表日期：_____

序号	化学品名称	危险品类型（打勾）				化学品责任人	规格	瓶数	备注
		无	一般危化品	易制毒化学品	易制爆化学品				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

注意事项：

1. 实验室危险化学品应配有危险化学品安全技术说明书（SDS）或安全周知卡，方便查阅。

2. 实验室应有专用于存放试剂药品的空间（储藏区、储存柜等），应通风、隔热、避光、安全；有机溶剂储存区应远离热源和火源；易泄漏、易挥发的试剂保证充足的通风；试剂柜中不能有电源插座或接线板。

3. 实验室内存放的危险化学品总量原则上不应超过 100L 或 100kg，其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过 50L 或 50Kg，且单一包装容器不应大于 20L 或 20Kg。

4. 化学品有序分类分区存放；试剂不得叠放、配伍禁忌化学品不得混存、固体液体不混乱放置、装有试剂的试剂瓶不得开口放置；实验台架无挡板不得存放化学试剂。

5. 剧毒品、易制爆化学品须按照双人双锁、化学禁忌分类保管。

6. 化学品包装物上应有符合规定的化学品标签；当化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时，转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识。化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上，如不能确认，则以废弃化学品处置。

7. 贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，禁止使用无霜型冰箱贮存易燃易爆试剂。

8. 本清单应定期（每学期或化学品发生变化时）更新。

9. **多页清单每页都需有表头。**

10. 及时申报处置过期或报废的化学品。

11. 安全管理员必须为老师。

（注：此表格适用于化学品储存柜或冰箱等需要明示化学品信息处，说明部分可打印在《实验室化学品清单》背面。）